



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

"Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области"

а/я 79, ул. Семашко, д.2, г. Мытищи, Московская область, 141010, Тел.8-495-586-12-11, Факс: 8-495-586-43-24, E-mail: centr@cgemmo.ru сайт в Интернете: www.cgemmo.ru ОКПО 01934868, ОГРН 1055005109147
ИНН/КПП 5029081629/502901001

УТВЕРЖДАЮ:

Главный врач
(заместитель)

М.П.

О.А. Гильденскиольд

Экспертное заключение

№ 2915-6 от « 12 » 07 2013 г.

В соответствии с заявкой ЗАО «Монолитстрой» (юр. адрес: Московская обл, Дмитровский р-н, с. Рогачёво) № 2915 от 03.07.2013 г. в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» проведена экспертная оценка документации и лабораторные исследования (в рамках внутреннего контроля) изделий бетонных декоративно – облицовочных для навесных фасадных систем НФС WHITE HILLS.

Для проведения санитарно – эпидемиологической экспертизы представлены следующие документы:

- ТУ 5746-006-75244702-2013 «Изделия бетонные декоративно – облицовочные для навесных фасадных систем НФС WHITE HILLS»,
- рецептура,
- протокол испытаний ФБУЗ ЦГЭМО № 4711 от 12.07.2013 г.

Экспертиза документации.

Изделия бетонные декоративно – облицовочные для навесных фасадных систем НФС WHITE HILLS (далее - изделия).

Изделия изготавливаются из раствора цемента, песка с добавлением пигмента и технологической добавки.

Сведения об использовании. В зависимости от типа и вида изделия могут применяться на готовых неотделываемых на строительной площадке поверхностях, зданий, ограждениях, а также в качестве декоративных элементах при обустройстве ландшафтов.

Сведения о транспортировке и хранении. Изделия в заводской упаковке следует хранить в закрытых отапливаемых или не отапливаемых помещениях при относительной влажности воздуха не более 75%.

Транспортирование изделий допускается любым видом транспорта с соблюдением правил перевозок, установленных на этом виде транспорта, Изделия транспортируются в заводской упаковке, сложенными на поддонах по ГОСТ 9557 или контейнерами.

Сведения о мерах безопасности. При применении использовать спецодежду и средства индивидуальной защиты в соответствии с требованиями отраслевых норм.

Сведения об упаковке Изготовитель отпускает изделия в упаковке, утвержденной для каждого вида изделий и согласованной с заказчиком. Для каждого вида изделий изготовитель устанавливает нормы упаковки, соответствующие каждому виду упаковки, исходя из утвержденных в соответствующем порядке рекомендаций по применению готовых изделий. По согласованию с заказчиком изделия могут упаковываться в короба из гофрированного картона по ГОСТ 9142. Изделия укладываются на поддоны по ГОСТ 9557 в форме транспортного пакета размером не более 1200×800×1200 мм. Допускается обвязка транспортного пакета полиэтиленовой пленкой по ГОСТ 10354 или термоусадочной пленкой по ГОСТ 25951. Материал прокладок должен соответствовать нормативной документации производителя. Допускается по согласованию с заказчиком, применение фанерных коробов, имеющих в основе поддон по ГОСТ 9557, изготовленных по чертежам предприятия-изготовителя. Каждый транспортный пакет должен сопровождаться упаковочным листом и документом о качестве, утвержденном и согласованным с заказчиком в установленном порядке.

Требования к маркировке. Упаковка маркируется в соответствии с ГОСТ 13015 либо по ГОСТ Р 51121. Штриховой код наносится по ГОСТ Р 51201.

Гарантийный срок хранения. Изготовитель гарантирует соответствие поставляемых изделий требованиям настоящих технических условий при соблюдении правил хранения, транспортирования и условий применения.

Гарантия не предоставляется в случаях:

- контакта изделия с химическими веществами и краской;
- обесцвечивания в результате воздействия агрессивной среды;
- загрязнения и окисления;
- первичного и вторичного высаливания;
- использования изделий не по назначению;
- несоблюдения инструкции по монтажу.

Гарантийный срок устанавливается в соответствии с действующим законодательством РФ.

Все бракованные материалы бесплатно заменяются новыми. Затраты на доставку, демонтаж и установку новых материалов взамен бракованных не возмещаются.

Изготовитель не несет ответственности за дополнительные расходы, связанные с применением/эксплуатацией изделий.

Результаты исследований.

ИЛЦ ФБУЗ ЦГЭМО (Аттестат аккредитации № ГСЭН. RU. ЦАО.023 до 26.03 2018 г) проведены исследования Изделия бетонного декоративно – облицовочного для навесных фасадных систем НФС WHITE HILLS.

Гигиеническая характеристика продукции

Вещества, показатели		Гигиенический норматив
Удельная эффективная активность		
Природных радионуклидов (А.эфф.)	52,0 Бк/кг	не более 370 Бк/кг
Исследованный образец изделия относится к 1 классу строительных материалов.		
Токсикологические исследования:		
		ПДК а.в., мг/м.куб
Формальдегид	менее 0,008	0,01
Интенсивность запаха	0 баллов	не более 2 баллов

Заключение.

Изделия бетонные декоративно – облицовочные для навесных фасадных систем НФС WHITE HILLS, выпускаемые по ТУ 5746-006-75244702-2013 «Изделия бетонные декоративно – облицовочные для навесных фасадных систем НФС WHITE HILLS», соответствуют требованиям Главы II, раздела 6 «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» Таможенного союза.

Эксперт


подпись

Хоштария Н.В.
Ф.И.О.